

Arrondissement de Grasse

**COMMUNAUTE  
D'AGGLOMERATION  
SOPHIA ANTIPOLIS**

Siège social :  
Hôtel de Ville  
Cours Massena - CS 82205  
06605 ANTIBES CEDEX

Membres en exercice	Présents ou Représentés	Procurations
<b>80</b>	<b>59</b>	<b>9</b>

N° de séance : 11

Objet de la délibération : Rapports annuels des délégataires retraçant les conditions d'exploitation du service public de production et de distribution de l'eau potable sur le territoire de la CASA - Exercice 2021

**N° d'enregistrement : CC.2022.124**

Date de convocation :  
**05 juillet 2022**

Date d'affichage  
**18 JUL. 2022**

Date de réception en s/Préfecture  
**18 JUL. 2022**

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Nice dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication, soit par voie postale 18 avenue des Fleurs CS 61039 06050 Nice Cedex 1, soit par voie électronique à partir de l'application « Télérecours citoyens » accessible sur le site de téléprocédures <http://www.telerecours.fr/>

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION  
SOPHIA ANTIPOLIS**

**Séance du 11 juillet 2022**

L'an deux mil vingt-deux et le 11 juillet à 16H00, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, régulièrement convoqué conformément aux dispositions des articles L 5211-1, L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, Espaces du Fort Carré - Avenue du 11 novembre à Antibes en session ordinaire du mois de juillet, sous la présidence de Monsieur Jean LEONETTI, Président de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, Maire d'Antibes Juan-Les-Pins.

**PRESENTS :**

Jean LEONETTI, Kevin LUCIANO, Lionnel LUCA, Joseph CESARO, Michel ROSSI, Gérald LOMBARDO, Frédéric POMA, Emmanuel DELMOTTE, Jean-Pierre CAMILLA, François WYSZKOWSKI, Thierry OCCELLI, Gilbert TAULANE, Gilbert HUGUES, Richard THIERY, Marc Malfatto, Dominique TRABAUD, Jean-Paul ARNAUD, Georges TOSSAN, René TRASTOUR, Alexis ARGENTI, Michèle MURATORE, Jacques GENTE, Monique GAGEAN, Anne-Marie BOUSQUET, Christian LATY, Henriette VENTRE, Albert CALAMUSO, Sylvie MARCHAND, Denis FERRER, Serge JOVER, Yves DAHAN, François ZEMA, Audouin RAMBAUD, Simone TORRES-FORET DODELIN, Eric DUPLAY, Serge AMAR, Michel MANAGO, Christophe FONCK, Catherine LANZA, Marika ROMAN, Françoise THOMEL, Carole BONAUT, Nathalie DEPETRIS, Claire BAES, Elisabeth DEBORDE, Laurence HARTMANN, Olivia LEVINGSTON, Eric PAUGET, David SIMPLOT, Marc BORIOSI, Hassan EL JAZOULI, Marie OZENDA, Aline ABRAVANEL, Khéra BADAoui HUGUENIN VUILLEMIN, Cédric BOURGON, Céline LAMBIN, Delphine CAROSI, Alexia MISSANA, Arnaud VIE

**PROCURATIONS :**

Jean-Pierre DERMIT à Jean LEONETTI, Eric CHALVIN à Catherine LANZA, Marie-Rose BENASSAYAG à Albert CALAMUSO, Thérèse DARTOIS à Lionnel LUCA, Bernard GARNIER à Joseph CESARO, Martine SAVALLI à Anne-Marie BOUSQUET, Isabelle GARCIA à Gérald LOMBARDO, Marion MUSSO à Christophe FONCK, Xavier WIIK à Jacques GENTE

**ABSENTS :**

Jean-Bernard MION, Jean-Pierre MASCARELLI, Eric MELE, Sophie NASICA, Georges VAZIA, Marguerite BLAZY, Marie ANASSE, Geneviève PIERRAT, Marinette LANGLAIS, Christophe ETORE, Valérie ROLLAND, Alain BERNARD

Les Délégués communautaires présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire pris au sein du Conseil.

**Madame Alexia MISSANA**, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.



**Monsieur CESARO,**

**Vu** la loi n°2015-991 en date du 7 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la république, dite loi NOTRe ;

**Vu** la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi 3DS ;

**Vu** le Code Général des Collectivités territoriales, pris notamment en ses articles L.1411-3 et L.1411-14 ;

**Vu** le Code de la Commande Publique, pris notamment en ses articles L.3131-5, R.3131-2 ; R.3131-3, R.3131-4 ;

**Vus** les contrats de concession de service public conclus par la C.A.S.A pour l'exploitation du service d'eau potable :

Commune	Compétences Eau Potable	Société	Période du contrat
Antibes, Biot, Villeneuve-Loubet, Roquefort-les-Pins et La Colle-sur-Loup (ex SILRDV)	Production, Distribution et Adduction	VEOLIA EAU	Du 27/08/1964 au 31/12/2022
Antibes	Production et Distribution	VEOLIA EAU	Du 01/01/2013 au 31/12/2022
Le Bar-sur-Loup	Distribution	SPL HYDROPOLIS	Du 01/01/2019 au 31/12/2026
Biot	Production, Transport et Distribution	VEOLIA EAU	Du 01/07/2008 au 30/06/2023
Châteauneuf de Grasse	Exploitation	SUEZ EAU France	Du 01/04/2006 au 30/06/2021
Châteauneuf de Grasse (protocole de continuité de service public)	Exploitation	SUEZ EAU France	Du 01/07/2021 au 31/12/2021
La Colle-sur-Loup	Production et Distribution	VEOLIA EAU	Du 01/01/2011 au 31/12/2030
Le Rouret	Exploitation	SUEZ EAU France	Du 07/04/2006 au 31/12/2025
Opio	Distribution	SUEZ EAU France	Du 27/11/2007 au 31/08/2021
Opio	Distribution	SUEZ EAU France	Du 01/09/2021 au 31/08/2028
Roquefort-les-Pins	Exploitation	VEOLIA EAU	Du 03/04/2006 au 31/12/2025
Valbonne	Distribution	SPL HYDROPOLIS	Du 01/01/2018 au 31/12/2025
Villeneuve-Loubet	Production et Distribution	SUEZ EAU France	Du 01/01/2012 au 31/12/2031



**Vus** les rapports annuels transmis par les délégataires à la C.A.S.A, pour l'exercice de l'année 2021 ;

**Vu** l'avis favorable de la Commission Consultative des Services Publics Locaux de la C.A.S.A, après examen desdits rapports en date du 13 juin 2022 ;

**Considérant** que la C.A.S.A est compétente de plein droit en matière d'Approvisionnement en Eau Potable, sur l'ensemble de son territoire ;

**Considérant** que pour l'exercice de cette compétence, la C.A.S.A a délégué ou concédé, sur certaines parties de son territoire, la gestion et l'exécution du service public et qu'en tant qu'Autorité concédante, elle se doit d'apprécier les conditions d'exécution par les délégataires ;

**Considérant** qu'à ce titre, les délégataires produisent chaque année un rapport contenant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services ;

**Considérant** que ce rapport est produit chaque année par le concessionnaire, avant le 1<sup>er</sup> juin, et qu'il doit tenir compte des spécificités du secteur d'activité concerné et doit respecter les principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente ; que toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le concessionnaire à la disposition de l'autorité concédante dans le cadre de son droit de contrôle ;

**Considérant** qu'en conséquence, le rapport comprend 1- le compte annuel de résultat de l'exploitation de la concession rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours ; 2- une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs imputés au compte de résultat de l'exploitation ; 3- un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ; 4- un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles ; 5- une analyse de la qualité des ouvrages ou des services demandés au concessionnaire, comportant tout élément qui permet d'apprécier la qualité des ouvrages ou des services exploités et les mesures proposées par le concessionnaire pour une meilleure satisfaction des usagers.

Il doit comprendre également 6- un compte-rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public concédé ; 7- un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public concédé ; 8- un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service concédé ; 9- les engagements à incidences financières liés à la concession et nécessaires à la continuité du service public ; 10- une annexe comprenant un compte-rendu technique et financier comportant les informations utiles relatives à l'exécution du service, notamment les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation ;

**Considérant** que dès communication du rapport susvisé, son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte ;

Compte-tenu de ce qui précède, il appartient au Conseil Communautaire de prendre acte de la transmission de l'ensemble des rapports annuels des délégataires pour l'exercice de l'année 2021 et d'examiner les conditions d'exécution des services publics concédés.



Antibes, Biot, Villeneuve-Loubet, Roquefort-les-Pins, La Colle-sur-Loup – Rapport annuel de VEOLIA EAU :

- Le prix TTC du service est de 0,1064 € (part délégataire) + 0,049 € (part syndicale) par m<sup>3</sup> pour 120 m<sup>3</sup> ;
- VEOLIA dessert 5 abonnés ;
- Le réseau compte 53 km ;
- 12 156 173 m<sup>3</sup> ont été prélevés et 12 148 364 m<sup>3</sup> ont été produits ;
- 100 % des analyses sont conformes d'un point de vue microbiologique ; toutefois, les communes ont connu en 2021 une crise de la qualité de l'eau liée à de nombreux dépassements des limites réglementaires de qualité sur les paramètres plomb et nickel avec ainsi une augmentation du taux de non-conformités physicochimiques ;
- En 2021, 2 fuites ont été réparées ;
- En 2021, sont comptabilisés 156 505 € de travaux de renouvellement et 733 353 € de programme contractuel d'investissements.

Antibes - Rapport annuel de VEOLIA EAU :

- Le prix TTC du service est de 0,82 € par m<sup>3</sup> pour 120 m<sup>3</sup> ;
- VEOLIA dessert 74 047 habitants dont 20 725 abonnés en eau potable ;
- Le réseau du service d'eau potable est constitué de 408 km de réseau ;
- 11 937 971 m<sup>3</sup> d'eau ont été mis en distribution ;
- La consommation moyenne est de 324 l/j/hab. ;
- Le rendement du réseau de distribution est 84,7 % (*objectif contractuel fixé à 92 %*) ;
- Par kilomètre de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre est de 19,99 m<sup>3</sup>/j/km (indice linéaire de perte réseau) (*objectif contractuel 9.5 m<sup>3</sup>/j/km*) ;
- Le taux d'occurrence des interruptions de service est de 2,22 pour 1000 abonnés, le taux de réclamations est de 4,29 pour 1000 abonnés ;
- 100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique. L'eau est d'une excellente qualité bactériologique pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés ; toutefois, la commune a connu en 2021 une crise de la qualité de l'eau liée à de nombreux dépassements des limites réglementaires de qualité sur les paramètres plomb et nickel avec ainsi une augmentation du taux de non-conformités physicochimiques. Le taux de conformité des prélèvements physicochimiques est donc de 89,1 % ;
- En 2021, 182 réparations de fuite ont dû être programmées ;
- En 2021, le programme contractuel de renouvellement est de 1 210 993 €, le fonds contractuel de renouvellement est de 403 361 € soit 1 614 354 € pour le renouvellement et le programme contractuel d'investissement est de 888 700 €.

Le Bar-sur-Loup – Rapport annuel de la SPL HYDROPOLIS :

- Le prix TTC du service est de 1,46 € par m<sup>3</sup> pour 120 m<sup>3</sup> ;
- La SPL HYDROPOLIS dessert 1 524 abonnés en eau potable ;
- La commune compte 1 656 compteurs dont l'âge moyen est de 6 ans avec 36 % du millésime 2016 ;
- Le réseau de collecte hors branchements du service d'eau potable est constitué de 35,4 km de réseau ;
- 587 543 m<sup>3</sup> d'eau ont été mis en distribution et 502 041 m<sup>3</sup> d'eau ont été comptabilisés chez les abonnés sur 365 jours ;
- Le rendement du réseau de distribution est 84,4 % ;
- Par kilomètre de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre est de 6,5 (indice linéaire de perte réseau) ;
- Le taux d'occurrence des interruptions de service est de 3,93 pour 6 interruptions de service, le taux de réclamations est de 3,93 pour 6 réclamations ;



- 100% des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique. L'eau est d'une excellente qualité bactériologique pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés ;
- En 2021, 31 réparations de fuite ont dû être programmées ;
- En 2021, 57 095 € de travaux de renouvellement avaient été prévus, 38 047 € ont été réalisés, soit un delta avec l'année N de + 19 749 € avec un cumulatif de + 12 995 € ;
- En 2021, 150 000 € de fonds contractuel étaient prévus, 290 247 € ont été dépensés, soit un delta négatif de - 140 247 €.

Biot - Rapport annuel de VEOLIA EAU :

- Le prix TTC du service est de 2,24 € par m<sup>3</sup> pour 120 m<sup>3</sup> ;
- VEOLIA dessert 10 097 habitants dont 4 816 abonnés en eau potable ;
- Le réseau du service d'eau potable est constitué de 127 km de réseau ;
- 2 112 658 m<sup>3</sup> d'eau ont été mis en distribution ;
- La consommation moyenne est de 330 l/j/hab. ;
- Le rendement du réseau de distribution est 67,1% ;
- Par kilomètre de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre est de 18,73 m<sup>3</sup>/j/km (indice linéaire de perte réseau) (*objectif contractuel fixé à 9.6 m<sup>3</sup>/j/km*) ;
- Le taux d'occurrence des interruptions de service est de 3,32 pour 1000 abonnés, le taux de réclamations est de 8,1 pour 1000 abonnés ;
- 100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique. L'eau est d'une excellente qualité bactériologique pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés ; toutefois, la commune a connu en 2021 une crise de la qualité de l'eau liée à de nombreux dépassements des limites réglementaires de qualité sur les paramètres plomb et nickel avec ainsi une augmentation du taux de non-conformités physicochimiques. Le taux de conformité des prélèvements physicochimiques est donc de 93,2%.
- En 2021, 53 réparations de fuite ont dû être programmées ;
- En 2021, le programme contractuel de renouvellement est de 251 120 € dont 50 371€ pour la garantie de continuité de service et 200 318 € pour le fonds contractuel ; et le programme contractuel d'investissement est de 206 346 €.

Châteauneuf de Grasse - Rapport annuel de SUEZ EAU France (incluant protocole de continuité) :

- Le prix TTC du service est de 2,55 € par m<sup>3</sup> pour 120 m<sup>3</sup> ;
- SUEZ dessert 3 688 habitants, dont 1 844 abonnés en eau potable ;
- L'âge moyen des compteurs est de 5,3 ans ;
- Le réseau de collecte du service d'eau potable est constitué de 49,7 km de réseau ;
- 1 172 373 m<sup>3</sup> d'eau ont été mis en distribution ;
- Le rendement du réseau de distribution est 88,33 % (*objectif contractuel fixé à  $\geq 65 + 0.2 \times ILC$  (plafonné à 85 %)*) ;
- Par kilomètre de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre est de 33,67 m<sup>3</sup>/km/j (indice linéaire de perte réseau) ;
- Le taux d'occurrence des interruptions de service est de 3,8 pour 1000 abonnés, le taux de réclamations est de 11,93 pour 1000 abonnés ;
- 100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique et physico chimique. L'eau est d'une excellente qualité bactériologique pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés ;
- En 2021, 17 réparations de fuite sur canalisations et 9 réparations de fuites sur branchements ont été réalisées ;



- En 2021, 333 835 € de travaux de renouvellement ont été réalisés et 116 625 € de programme contractuel de renouvellement ;
- En 2021, le solde annuel patrimonial est de – 217 210 € et le solde cumulé patrimonial est de 34 987 €.

#### La Colle-sur-Loup - Rapport annuel de VEOLIA EAU :

- Le prix TTC du service est de 1,55 € par m<sup>3</sup> pour 120 m<sup>3</sup> ;
- VEOLIA dessert 8 008 habitants dont 3 816 abonnés en eau potable ;
- Le réseau du service d'eau potable est constitué de 76 km de réseau ;
- 1 444 959 m<sup>3</sup> d'eau ont été mis en distribution ;
- La consommation moyenne est de 375 l/j/hab. ;
- Le rendement du réseau de distribution est 75,2 % (*objectif contractuel fixé à 84 %*) ;
- Par kilomètre de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre est de 16,6 m<sup>3</sup>/j/km (indice linéaire de perte réseau) ;
- Le taux d'occurrence des interruptions de service est de 1,83 pour 1000 abonnés, le taux de réclamations est de 11,01 pour 1000 abonnés ;
- 100% des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique. L'eau est d'une excellente qualité bactériologique pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés ; et le taux de conformité des prélèvements physicochimiques est de 90,8 % ;
- En 2021, 47 réparations de fuite ont dû être programmées ;
- En 2021, le programme contractuel de renouvellement est de 287 150 € dont 19 609 € pour la garantie de continuité de service et 267 541 € pour le fonds contractuel ; et le programme contractuel d'investissement est de 165 245 €.

#### Le Rouret - Rapport annuel de SUEZ EAU France :

- Le prix TTC du service est de 2,53 € par m<sup>3</sup> pour 120 m<sup>3</sup> ;
- SUEZ dessert 4 765 habitants, dont 1 911 abonnés en eau potable ;
- 2015 compteurs sont installés ;
- Le réseau de collecte du service d'eau potable est constitué de 41,2 km de réseau ;
- 421 619 m<sup>3</sup> d'eau ont été facturés et 633 288 m<sup>3</sup> d'eau ont été mis en distribution ;
- Le rendement du réseau de distribution est de 84,4% (*objectif contractuel fixé à 83 %*) ;
- Par kilomètre de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre est de 9,82 m<sup>3</sup>/km/j (indice linéaire de perte réseau) ;
- Le taux d'occurrence des interruptions de service est de 2,09 pour 1000 abonnés, le taux de réclamations est de 8,37 pour 1000 abonnés ;
- 100% des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique et physico chimique. L'eau est d'une excellente qualité bactériologique pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés ;
- En 2021, 5 réparations de fuite ont été réalisées ;
- En 2021, 7 150 € de travaux de renouvellement ont été réalisés et 143 764 € de programme contractuel de renouvellement ;
- En 2021, le solde annuel est de 136 614 € et le solde cumulé est de 502 884 €.

#### Opio - Rapport annuel de SUEZ EAU France pour l'année 2021, couvrant deux contrats :

- Le prix TTC du service est de 0,87 € par m<sup>3</sup> pour 120 m<sup>3</sup> ;
- SUEZ dessert 1 254 abonnés en eau potable ;
- L'âge moyen des compteurs est de 5,1 ans ;
- Le réseau de collecte du service d'eau potable est constitué de 36,7 km de réseau ;
- 549 433 m<sup>3</sup> d'eau ont été mis en distribution et 502 534 m<sup>3</sup> d'eau ont été facturés ;
- Le rendement du réseau de distribution est 97,48 % (*objectif contractuel fixé à 85 %*) ;



- Par kilomètre de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre est de 3,01 (indice linéaire de perte réseau) ;
- Le taux d'occurrence des interruptions de service est de 0,80 pour 1000 abonnés, le taux de réclamations est de 10,37 pour 1000 abonnés ;
- 100 % des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique et physico chimique. L'eau est d'une excellente qualité bactériologique pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés ;
- En 2021, 1 réparation de fuite a dû être programmée ;
- En 2021, 114 521,62 € de travaux de renouvellement ont été réalisés ;
- En 2021, 39 035 € de fonds contractuel ont été dépensés ;
- En 2021, le solde annuel patrimonial est de – 75 487 € et le solde cumulé patrimonial est de 64 430 €.

#### Roquefort-les-Pins - Rapport annuel de VEOLIA EAU :

- Le prix TTC du service est de 2,17 € par m<sup>3</sup> pour 120 m<sup>3</sup> ;
- VEOLIA dessert 7 130 habitants dont 3 523 abonnés en eau potable ;
- Le réseau du service d'eau potable est constitué de 110 km de réseau ;
- 1 614 213 m<sup>3</sup> d'eau ont été mis en distribution ;
- La consommation moyenne est de 432 l/j/hab. ;
- Le rendement du réseau de distribution est de 75,6 % ;
- Par kilomètre de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre est de 11,18 m<sup>3</sup>/j/km (indice linéaire de perte réseau) ;
- Le taux d'occurrence des interruptions de service est de 7,38 pour 1000 abonnés, le taux de réclamations est de 15,61 pour 1000 abonnés ;
- 100% des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique. L'eau est d'une excellente qualité bactériologique pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés ; toutefois, la commune a connu en 2021 une crise de la qualité de l'eau liée à de nombreux dépassements des limites réglementaires de qualité sur les paramètres plomb et nickel avec ainsi une augmentation du taux de non-conformités physicochimiques. Le taux de conformité des prélèvements physicochimiques est donc de 70,2 % ;
- En 2021, 58 réparations de fuite ont dû être programmées ;
- En 2021, le programme contractuel de renouvellement est de 41 044 € dont 13 885 € pour la garantie de continuité de service et 27 159 € pour le fonds contractuel ; et le programme contractuel d'investissement est de 353 990 €.

#### Valbonne – Rapport annuel de la SPL HYDROPOLIS :

- Le prix TTC du service est de 1,35 € par m<sup>3</sup> pour 120 m<sup>3</sup> ;
- La SPL HYDROPOLIS dessert 5 129 abonnés en eau potable ;
- La commune compte 5 385 compteurs dont l'âge moyen est de 8 ans avec 54% du millésime 2010 ;
- Le réseau de collecte hors branchements du service d'eau potable est constitué de 104,9 km de réseau ;
- 1 911 637 m<sup>3</sup> d'eau ont été mis en distribution et 1 364 362 m<sup>3</sup> d'eau ont été comptabilisés chez les abonnés sur 365 jours ;
- Le rendement du réseau de distribution est 74,9 % ;
- Par kilomètre de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre est de 13,7 (indice linéaire de perte réseau) ;
- Le taux d'occurrence des interruptions de service est de 2,33 pour 12 interruptions de service (dont 4 route de Nice), le taux de réclamations est de 3,90 pour 20 réclamations ;



- 100% des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique. L'eau est d'une excellente qualité bactériologique pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés. Toutefois, au vu des analyses, il ressort que l'eau est incrustante et favorise le dépôt de calcaire dans les canalisations, la robinetterie et les appareils ménagers ;
- En 2021, 235 réparations de fuite ont dû être programmées ;
- En 2021, 164 982 € de travaux de renouvellement avaient été prévus, 215 811 € ont été réalisés, soit un delta avec l'année N de – 50 829 € avec un cumulatif de – 47 319 € ;
- En 2021, 140 000 € de fonds contractuel étaient prévus, 15 007 € ont été dépensés, soit un delta positif de – 124 933 €.

Villeneuve-Loubet - Rapport annuel de SUEZ EAU France :

- Le prix TTC du service est de 1,39 € par m<sup>3</sup> pour 120 m<sup>3</sup> ;
- SUEZ dessert 5 938 abonnés en eau potable ;
- L'âge moyen des compteurs est de 5,7 ans ;
- Le réseau de collecte du service d'eau potable est constitué de 104,8 km de réseau ;
- 2 575 543 m<sup>3</sup> d'eau ont été produits et 2 706 871 m<sup>3</sup> d'eau ont été mis en distribution ;
- Le rendement du réseau de distribution est 81,63 % ;
- Par kilomètre de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre est de 13 m<sup>3</sup>/j/km (indice linéaire de perte réseau) ;
- Le taux d'occurrence des interruptions de service est de 1,35 pour 1000 abonnés, le taux de réclamations est de 11,28 pour 1000 abonnés ;
- 100% des analyses sont conformes d'un point de vue bactériologique et physico chimique. L'eau est d'une excellente qualité bactériologique pour l'ensemble des paramètres toxiques et indésirables recherchés ;
- En 2021, 10 réparation de fuite ont dû être programmées ;
- En 2021, 74 082 € de travaux de renouvellement ont été réalisés ;
- En 2021, 128 858 € de fonds contractuel ont été dépensés ;
- En 2021, le solde annuel patrimonial est de 54 577 € et le solde cumulé patrimonial est de 125 171 €.

Pour une meilleure compréhension des services publics d'approvisionnement d'eau potable de la C.A.S.A dans leur globalité, ces éléments ont été intégrés au Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service Public de distribution d'eau potable.

**LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, OÙ L'EXPOSE DU VICE-PRESIDENT ET APRES EN AVOIR DELIBERE, PREND ACTE :**

- du Rapport Annuel du délégataire présenté par VEOLIA EAU pour l'exercice 2021 du contrat de délégation de service public de production et de distribution d'eau potable, d'adduction d'eau potable du Littoral de la Rive Droite du Var des communes d'Antibes, Biot, Villeneuve-Loubet, Roquefort-les-Pins, La Colle-sur-Loup, joint en annexe ;
- du Rapport Annuel du délégataire présenté par VEOLIA EAU pour l'exercice 2021 du contrat de délégation de service public de production, de transport et de distribution d'eau potable de la commune d'Antibes, joint en annexe ;
- du Rapport Annuel du délégataire présenté par la SPL HYDRPOLIS pour l'exercice 2021 du contrat de délégation de service public de distribution d'eau potable de la commune du Bar-sur-Loup, joint en annexe ;



- du Rapport Annuel du délégataire présenté par VEOLIA EAU pour l'exercice 2021 du contrat de délégation de service public de production, de transport et de distribution d'eau potable de la commune de Biot, joint en annexe ;
- du Rapport Annuel du délégataire présenté par SUEZ EAU France pour l'exercice 2021 du contrat de délégation de service public d'exploitation d'eau potable de la commune de Châteauneuf Grasse ainsi que pour l'exercice 2021 du protocole de continuité de service public d'exploitation d'eau potable de la commune de Châteauneuf Grasse, joint en annexe ;
- du Rapport Annuel du délégataire présenté par VEOLIA EAU pour l'exercice 2021 du contrat de délégation de service public de production et de distribution d'eau potable de la commune de La Colle-sur-Loup, joint en annexe ;
- du Rapport Annuel du délégataire présenté par SUEZ EAU France pour l'exercice 2021 du contrat de délégation de service public d'exploitation d'eau potable de la commune du Rouret, joint en annexe ;
- du Rapport Annuel du délégataire présenté par SUEZ EAU France pour l'exercice 2021 du contrat de délégation de service public de distribution d'eau potable de la commune d'Opio, joint en annexe ;
- du Rapport Annuel du délégataire présenté par VEOLIA EAU pour l'exercice 2021 du contrat de délégation de service public d'exploitation d'eau potable de la commune de Roquefort-les-Pins, joint en annexe ;
- du Rapport Annuel du délégataire présenté par la SPL HYDRPOLIS pour l'exercice 2021 du contrat de délégation de service public de distribution d'eau potable de la commune de Valbonne, joint en annexe ;
- du Rapport Annuel du délégataire présenté par SUEZ EAU France pour l'exercice 2021 du contrat de délégation de service public de production et de distribution d'eau potable de la commune de Villeneuve-Loubet, joint en annexe.

AINSI FAIT ET DELIBERE  
A ANTIBES LE 11 JUILLET 2022  
Suivent les signatures  
Pour extrait certifié conforme,

Le Président,



Jean LEONETTI



## Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Rapports annuels des délégataires retraçant les conditions d'exploitation du service public de production et de distribution de l'eau potable sur le territoire de la CASA - Exercice 2021

---

Date de transmission de l'acte : 18/07/2022

Date de réception de l'accusé de  
réception : 18/07/2022

---

Numéro de l'acte : CC\_2022\_124 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 006-240600585-20220711-CC\_2022\_124-DE

---

Date de décision : 11/07/2022

Acte transmis par : Corinne PAVAN-SANTAINÉ

---

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 8. Domaines de compétences par thèmes  
8.8. Environnement